

附件4:

2017年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表

填报单位: 山东省产品质量检验研究院

填报时间:

序号	样品名称	被抽查检验经营者	标称商标	标称生产者	规格型号	生产日期或批号	综合判定	主要不合格项目	是否复检
1	塑料外壳式断路器	刘品莲	/	浙江正泰电器股份有限公司	NM10-100/330 100A	2017-4-13	合格		
2	塑壳式断路器	陈茶妹	/	德力西电气有限公司	CDM10-100/3300 100A	2016-9-17	合格		
3	塑壳断路器	上海华东电器集团有限公司临沂销售分公司	/	上海华东电器(集团)有限公司	KCM1-100L/3300 100A	2016-9-1	不合格	1. 脱扣极限和特性试验 2. 额定极限短路分断能力试验	否
4	塑壳断路器	刘品占	/	欧开实业集团有限公司	OKM10-160/3300 160A	2017年7月	不合格	1. 脱扣极限和特性试验 2. 额定极限短路分断能力试验	否
5	小型漏电断路器	刘品莲	/	浙江正泰电器股份有限公司	DZ47LE-32 C32	2017-5-15	合格		
6	小型断路器	陈茶妹	/	德力西电气有限公司	DZ47s C63	2017-8-16	合格		
7	小型漏电断路器	上海华东电器集团有限公司临沂销售分公司	/	上海华东电器(集团)有限公司	DZ47LE II-32F C16	2016年4月	合格		
8	小型断路器	刘品占	/	欧开实业集团有限公司	OKC65-63 C32	2017年5月	不合格	1. 耐异常发热和耐燃 2. 运行短路能力试验	否