

## 2017年流通领域金属制品商品质量抽查检验结果汇总表（不合格商品）

序号	样品名称	被抽查检验经营者	标称商标	标称生产者名称	规格型号	生产日期或批号	综合判定	主要不合格项目	是否复检
1	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县宝鑫建材厂		/	φ 12mm HRB400	/	不合格	重量偏差	
2	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县宝鑫建材厂		/	φ 25mm HRB400	/	不合格	重量偏差	
3	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县顺鑫钢材经销处		/	φ 12mm HRB400	/	不合格	重量偏差	
4	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县顺鑫钢材经销处		/	φ 16mm HRB400	/	不合格	化学成分	
5	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县顺鑫钢材经销处		/	φ 22mm HRB400	/	不合格	力学性能	
6	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县利丰钢材经销处		/	φ 12mm HRB400	/	不合格	力学性能、重量偏差	
7	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县利丰钢材经销处		/	φ 14mm HRB400	/	不合格	力学性能、重量偏差	
8	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	临朐县利丰钢材经销处		/	φ 18mm HRB400	/	不合格	重量偏差	
9	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	青州市东宏钢材经销处		山东兆航钢铁贸易有限公司	φ 16mm HRB400	2017\8\18	不合格	化学成分	是

10	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	潍坊福山经贸有限公司		/	φ 8mm HRB400	/	不合格	力学性能、重量偏差	
11	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	潍坊福山经贸有限公司		/	φ 10mm HRB400	/	不合格	重量偏差	