

附件:

2019年蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查情况统计表

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期 (批号)	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	蒸压加气混凝土砌块	贵州达兴宏建材有限公司	贵阳市南明区小碧乡秦棋村	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-08-05	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
2	蒸压加气混凝土砌块	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-08-24	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
3	蒸压加气混凝土砌块	贵州泰达隆新型环保建材有限公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	A3.5 B06 600×200×200	—	2019-09-02	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
4	蒸压加气混凝土砌块	贵州森茂新型墙体材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇茶田村	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-08-25	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
5	蒸压加气混凝土砌块	贵阳市兴权环保建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇朝阳村四组	A3.5 B06 600×200×200	—	2019-08-20	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
6	蒸压加气混凝土砌块	贵阳市隆源环保建材有限公司	贵州省贵阳市修文县小箐乡龙山村	A3.5 B06 600×200×200	—	2019-08-21	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
7	蒸压加气混凝土砌块	贵州好元新型建材有限公司	贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村三组68号	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-09-03	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
8	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	清镇市王庄布依族苗族乡	A5.0 B07 600×200×100	华帅	2019-07-25	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
9	蒸压加气混凝土砌块	贵州源德建材有限公司	清镇市王庄布依族苗族乡	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-09-05	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
10	蒸压加气混凝土砌块	清镇市恒基建材有限公司	清镇市站街铝精深加工园区	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-08-20	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
11	蒸压加气混凝土砌块	贵州榕森环保墙体建材有限公司	贵阳市清镇市卫城镇凤凰村	A3.5 B06 600×200×200	—	2019-08-29	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	合格	—	—
12	蒸压加气混凝土砌块	清镇顺发新型环保节能建材有限公司	贵阳市清镇市站街镇铝加工园区贵州广铝北门旁	A3.5 B06 600×200×100	—	2019-09-08	导热系数,放射性,干密度,干燥收缩值,抗冻性,强度级别	不合格	干密度: 641kg/m ³	干密度: ≤625kg/m ³