

# 贵州省市场监管局2021年流通领域塑料管材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	给水用聚丙烯 (PP-R) 管材	七星关区德塑管道经营部	毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城47栋一层107-108号商铺	/	苏博士管业有限公司	/	S3.2 dn25 × en3.5mm	2021-03-01	规格及尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
2	阻燃绝缘PVC穿线管	七星关区德塑管道经营部	毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城47栋一层107-108号商铺	/	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	GY 305-20	20210610074540	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	合格	/	/	/
3	PVC-U阻燃穿线电工套管	七星关区永光建材经营部	毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城22号楼120号	/	昆明荣德福管材制造有限公司	云南省昆明市富民县工业园区豹子沟永康科技园9号	GY 305-16	2021-03-10	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	合格	/	/	/
4	PP-R给水管	思南县思闽五金经营部	思南县双塘街道办事处双龙大道湖南工业园区1区	九牧王	上海九牧王管业有限公司	/	25×3.5 PN2.0	2019-08-23	规格及尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/

5	PP-R给水管	印江自治县安鸿五金建材有限公司	铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道西南商贸城15栋1-304	/	台山市万安电线电缆有限公司	/	S2.5 dn20 ×en3.4mm	2020-08-13	规格及尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
6	PP-R给水管	印江土家族苗族自治县佰源凯照明	铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西南国际商贸城	/	金德管业集团有限公司	/	S3.2 dn20 ×en2.8mm	2020-11-05	规格及尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
7	PP-R给水管	印江土家族苗族自治县佰源凯照明	铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西南国际商贸城	/	金德管业集团有限公司	/	S3.2 dn25 ×en3.5mm	2020-11-06	规格及尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
8	PP-R给水管	红花岗区飞宇建材经营部	红花岗区舟水办湘江大道钛厂红绿灯处空地	/	重庆顾地塑胶电器有限公司	/	Φ 20× 2.3mm 1.6MPa	2021-01-12	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
9	排水管	红花岗区飞宇建材经营部	红花岗区舟水办湘江大道钛厂红绿灯处空地	/	重庆顾地塑胶电器有限公司	/	dn50×2.0	2021-05-18	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度(VST),纵向回缩率	合格	/	/	/

10	PP-R给水管	红花岗区飞宇建材经营部	红花岗区舟水办湘江大道钛厂红绿灯处空地	/	重庆顾地塑胶电器有限公司	/	Φ 25× 2.3mm 1.6MPa	2021-04-07	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
11	排水管	红花岗区飞宇建材经营部	红花岗区舟水办湘江大道钛厂红绿灯处空地	/	重庆顾地塑胶电器有限公司	/	dn75×2.3	2021-05-01	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度(VST),纵向回缩率	合格	/	/	/
12	25-405B顾地PVC-U电工套管	红花岗区飞宇建材经营部	红花岗区舟水办湘江大道钛厂红绿灯处空地	/	重庆顾地塑胶电器有限公司	/	Φ 25 (A)	2019-05-28	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	合格	/	/	/
13	PP-R冷热水管材	六盘水凯信商贸有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥大道六盘水领翔国际五金建材商贸城一期16栋1层29,30,31号	/	日丰企业集团有限公司	/	S3.2 dn25 ×3.5	2021052208 0240	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
14	PVC-U电工套管	六盘水红桥新区博浪建材经营部	六盘水市钟山经济开发区红桥新区金果建材C区一楼卫浴区C119、140、141号	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	GY 205-20	2019-07-28	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	合格	/	/	/

15	PP-R冷热水管 材	六盘水红桥 新区博浪建 材经营部	六盘水市钟山 经济开发区红 桥新区金果建 材C区一楼卫浴 区C119、140、 141号	/	重庆伟星新 型建材有限 公司	重庆市江津 区珞璜镇碑 亭大道66号	dn25× en3.5	2021-05-09	规格尺寸,灰分,简支梁 冲击,静液压强度,熔融 温度,透光率,氧化诱导 时间,饮用水输配水设备 浸泡水的卫生要求,纵向 回缩率	合格	/	/	/
16	PP-R冷热水 管材	六盘水红桥 新区博浪建 材经营部	六盘水市钟山 经济开发区红 桥新区金果建 材C区一楼卫浴 区C119、140、 141号	/	佛山市极 高建材发展有 限公司	佛山市南海 区桂城南海 大道北51号 财汇大厦11 层1107室之 五	Φ 25×4.2	2021-05-31	规格尺寸,灰分,简支梁 冲击,静液压强度,熔融 温度,透光率,氧化诱导 时间,饮用水输配水设备 浸泡水的卫生要求,纵向 回缩率	合格	/	/	/
17	PPR冷热水 管材	贵州汇雨建 材有限公司	毕节市七星关 区鸭池镇万丰 国际商贸城47 栋112-113号	/	康泰塑胶科 技集团有限 公司	成都崇州经 济开发区宏 业大道北段	S4 dn20× en2.3	2019-10-26	规格尺寸,灰分,简支梁 冲击,静液压强度,熔融 温度,透光率,氧化诱导 时间,饮用水输配水设备 浸泡水的卫生要求,纵向 回缩率	合格	/	/	/
18	聚丙烯热水 (PP-R)管 材	七星关区永 光建材经营 部	毕节市七星关 区鸭池镇万丰 国际商贸城22 号楼120号	/	昆明荣德福 管材制造有 限公司	云南省昆明 市富民县工 业园区豹子 沟永康科技 园9号	S2.5 Φ 25 ×4.2mm PN2.5MPa	2021-03-17	规格尺寸,灰分,简支梁 冲击,静液压强度,熔融 温度,透光率,氧化诱导 时间,饮用水输配水设备 浸泡水的卫生要求,纵向 回缩率	合格	/	/	/
19	建筑用绝缘 电工套管	凯里市巨宇 五金经营部	凯里市凯开大 道73号农机五 金机电大市场3 栋1层114号	/	联塑科技发 展(贵阳) 有限公司	贵州省贵阳 市清镇市红 枫湖镇梁家 寨村	(A) GY 405-20	2021-09-10	冲击性能,电气性能,抗 压性能,耐热性能,弯曲 性能,阻燃性能	合格	/	/	/

20	聚丙烯管材 (美尔固)	凯里市巨宇 五金经营部	凯里市凯开大 道73号农机五 金机电大市场3 栋1层114号	/	金塑企业集 团(上海) 有限公司	上海市青浦 工业区汇滨 路1969号	dn20× en3.4 2.5MPa	2019-11-20	规格及尺寸,灰分,简支 梁冲击,静液压强度(20 ℃ 1h),静液压强度 (95℃ 165h),熔融温 度,透光率,氧化诱导时 间,饮用水输配水设备浸 泡水的卫生要求,纵向回 缩率	合格	/	/	/
21	聚丙烯管材	凯里市巨宇 五金经营部	凯里市凯开大 道73号农机五 金机电大市场3 栋1层114号	/	联塑科技发 展(贵阳) 有限公司	贵州省贵阳 市清镇市红 枫湖镇梁家 寨村	dn20× en2.3 1.6MPa	2020-12-12	规格及尺寸,灰分,简支 梁冲击,静液压强度(20 ℃ 1h),静液压强度 (95℃ 165h),熔融温 度,透光率,氧化诱导时 间,饮用水输配水设备浸 泡水的卫生要求,纵向回 缩率	合格	/	/	/
22	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	凯里市巨宇 五金经营部	凯里市凯开大 道73号农机五 金机电大市场3 栋1层114号	/	联塑科技发 展(贵阳) 有限公司	贵州省贵阳 市清镇市红 枫湖镇梁家 寨村	dn50× 2.0mm	2021-06-07	断裂伸长率,规格尺寸, 拉伸屈服应力,落锤冲击 试验TIR,密度,铅限量, 维卡软化温度(VST), 纵向回缩率	合格	/	/	/
23	阻燃绝缘 PVC电工套 管	都匀市青浩 宇建材经营 部	黔南州都匀市 沙包堡街道毛 尖大道81号金 恒星城市综合 体1栋1层104号	/	贵州玉蝶电 工股份有限 公司	黔南州惠水 县濠江街道 长田村双和 一号路(安 达产业园 内)	GY 205 dn20	2021-08-06	冲击性能,电气性能,抗 压性能,耐热性能,弯曲 性能,阻燃性能	合格	/	/	/
24	绿色防爆型 /UPE-PPR	都匀市青浩 宇建材经营 部	黔南州都匀市 沙包堡街道毛 尖大道81号金 恒星城市综合 体1栋1层104号	/	佛山市极高 建材发展有 限公司	/	Φ 25×4.2 PN2.5MPa	2021-08-28	规格尺寸,灰分,简支梁 冲击,静液压强度,熔融 温度,透光率,氧化诱导 时间,饮用水输配水设备 浸泡水的卫生要求,纵向 回缩率	合格	/	/	/

25	PVC-U阻燃冷弯电工套管	都匀市飞宏五金店	黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处云都广场五组团4号门面	/	浙江微尔环保科技有限公司	/	GY 305-16A	2021-04-10	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	合格	/	/	/
26	PPR净水管道	都匀市飞宏五金店	黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处云都广场五组团4号门面	/	浙江微尔环保科技有限公司	/	DN25×3.5 PN2.0MPa	2020-04-21	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度, 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
27	PP-R给水管	兴义市盘金商贸有限公司	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆1幢113号	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	S3.2 DN25×en3.5	2020-11-17	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度, 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
28	聚丙烯(PP-R)家装管	兴义市盘金商贸有限公司	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆1幢113号	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	Φ20×en2.3	2019-03-06	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度, 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
29	阻燃绝缘PVC电工套管	兴义市盘金商贸有限公司	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆1幢113号	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	GY 305-16	2021-09-11	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	合格	/	/	/

30	阻燃绝缘PVC电工套管	兴义市盘金商贸有限公司	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆1幢113号	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	GY 305-20	2021-08-21	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	合格	/	/	/
31	塑料管材(PP-R管)	普定县正东建材经营部	普定县穿洞街道中心大道金地翠园19号商铺2-1	中亿百年	武汉中亿百年管业有限责任公司		PN2.0 S3.2 dn25× en3.5	2021-06-10	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
32	PP-R冷热水管	安顺市平坝区永红材料店	安顺市平坝区安平街道办事处亿丰商贸城4幢	金牛管	武汉金牛经济发展有限公司	/	S3.2 dn25 ×en3.5	2021-08-31	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
33	PP-R给水管	关岭捷飞装饰工程有限公司	安顺市关岭县龙潭街道商贸城20栋118-119号	冠益管道	福建省高科技管材有限公司	/	dn25 en3.5 S3.2	2017-05-25	规格及尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/
34	塑料管材PP-R管材	关岭定鸿建材批发部	安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城20栋115、116号商铺	黔家管家	贵州三耳管业有限公司	/	PN25× en3.5 S3.2	2021-07-14	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度,熔融温度,透光率,氧化诱导时间,饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求,纵向回缩率	合格	/	/	/

35	PP-R给水管	贵州索邦红逸商贸有限公司	贵阳市花溪区西部建材城C区6栋30号	索邦	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	/	S3.2 dn25×3.5	2021-05-15/06A754	规格及尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
36	PP-R管材	贵州索邦红逸商贸有限公司	贵阳市花溪区西部建材城C区6栋30号	索邦	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	/	S3.2 dn20×2.8	2017-11-09	规格及尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
37	PPR给水管	贵州鑫淼卫浴有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C7-12/13号	融星管业	上海融星管业科技有限公司	/	S2.5 dn25×4.2	2021-10-08/RX20210103A	规格及尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
38	PP-R管	贵州梅杰贸易有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋西部建材城C6栋12号	/	浙江金堡尔管业有限公司	浙江省杭州市西湖区金蓬街366号2幢421室	PN2.0MPa dn25×en3.5	2019-12-22	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度, 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/
39	PP-R给水管	贵州耀盛宏建材有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C区2栋17号	中财管道	四川中财管道有限公司	四川省成都经济技术开发区南一路77号	S2.5 dn25×en4.2	/	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度, 熔融温度, 透光率, 氧化诱导时间, 饮用水输配水设备浸泡水的卫生要求, 纵向回缩率	合格	/	/	/

40	PVC-U排水管	白云区闽涵建材经营部	贵阳市白云区铝建路118号1层12号	/	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	dn50×2.0mm	2021-07-06	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度(VST),纵向回缩率	合格	/	/	/
----	----------	------------	--------------------	---	----------------	------------------------------	------------	------------	--	----	---	---	---