

2021年海南省流通市场消防应急灯具产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年2月10日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场消防应急灯具产品进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据GB 17945-2010等标准要求，对下列项目进行了检验：充放电性能、电池性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、接地电阻试验、绝缘性能、耐压性能。本次抽查未发现有不符合标准要求的项目。

具体抽查结果如下：

2021年海南省流通市场消防应急灯具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称 (标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号 (标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	消防应急标志灯具	敏华电工	M-BLZD-1LROE I 5WCBD	'2021-01-15	海口龙华鑫特安消防交通设备贸易部	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区
2	消防应急标志灯具	云川	YC-BLZD-1LROE I 3W	'2020-07	海口龙华德瑞消防器材批发商行	中山市古镇镇海洲北海工业园88栋之四层
3	消防应急标志灯具	雷特思	MJ-BLZD-1LROE I 3W	'2020-12	海口龙华宏铠五金消防建材商行	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号2楼
4	消防应急标志灯具	雷特	LT-BLZD- I 1LRE3W	'20210105	海南航安消防设备有限公司	海口市金盘工业区建设三横路金马工业大厦2-C
5	消防应急标志灯具	冠安照明	GA-BLZD-1LROE I 2W-4	'2020-09-03	琼海嘉积新金安消防器材店	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一
6	消防应急照明灯具	劳士	L-ZFZD-E5W4002	'2021-05-06	琼海嘉积金密五金经销店	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房
7	消防应急照明灯具	云川	YC-ZFZD-E3W-B	'2021-06	海南佰祥安全机电设备有限公司	中山市古镇镇海洲北海工业园B8栋之四层
8	消防应急照明灯具	桂安	PA-ZFZD-E2W-DT1	'2021-05-19	海口琼山国兴蓝盾消防保安器材服务社	佛山市南海区桂城街道平洲工业园永顺路
9	消防应急照明灯具	冠安照明	GA-ZFZD-E3W-201	'2021-05	海南益中消防器材总汇有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一

10	消防应急标志灯具	冠安照明	GA-BLZD-1LR0E I 2W-101	'2020-07-02	海口美兰金佳景消防器材经营部	/
11	消防应急照明灯具	敏华电工	M-ZFZD-E5W3002	'2021-04-29	海口美兰祺安劳保用品经营部	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区
12	消防应急照明灯具	LESSO 联塑	LS-ZFZD-E1W-ZXA	'2021-07-09	三亚沱雨消防器材商行	广东省江门市鹤山市鹤山工业城和顺路647号
13	消防应急标志灯具	LESSO 联塑	LS-BLZD-2LR0E I 2W-S2	'2020-05-17	三亚沱雨消防器材商行	广东省江门市鹤山市鹤山工业城和顺路647号
14	消防应急照明灯具	敏华电工	M-ZFZD-E5W3002	'2021-06-05	三亚吉阳安剑消防设备商行	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区
15	消防应急标志灯具	图形商标	JZ-BLZD-1LR0E I 3W-202	'2020-12	三亚金扇消防设备经营部	江门市江海区高新区25号地段自编三号厂房
16	消防应急照明灯具	江荆	ZX-ZFZD-E3W-S4	'2021-04-05	三亚金扇消防设备经营部	广东省中山市古镇镇曹二信恒路42号2、3、4楼
17	消防应急标志灯具	图形商标	Z-BLZD-1LR0E I 3W-0311	'2020-05-08	儋州那大中远消防安防店	中山市古镇镇曹二与岸北路542号四楼之一和五楼
18	消防应急标志灯具	图形+安尔顿	AE-BLZD-1LR0E I 3W-1890D	'2019-12-31	儋州那大中远消防安防店	广东省江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二1幢
19	消防应急标志灯具	盛世名门	SS-BLZD- I 1LR0E3W-111B	'2020-03	儋州那大蓝紫薇消防器材商行	中山市古镇海洲显龙螺沙工业大道4号之一
20	消防应急标志灯具	曼帝	ML-BLZD-I1LR0E3W-1	'2020-10	儋州那大蓝紫薇消防器材商行	佛山市顺德区勒流黄忠南西二路6号3栋501之一