

# 2022年海南省流通市场消防应急照明灯产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年10月9日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场消防应急照明灯产品进行了监督抽查。本次抽查了21批次产品，经检验，不合格3批次，不合格发现率为14.3%。

本次监督抽查依据GB 17945-2010等标准要求，对下列项目进行了检验：充放电性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、接地电阻试验、绝缘性能、耐压性能。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有3批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：转换电压性能。

转换电压性能：标准要求消防应急灯具从主电状态转入应急状态以及从应急状态转入主电状态，主电电压应在规定的范围内。该项目不合格可能造成当主电电压异常时，消防应急照明灯具应急状态不能正常启动，无法起到应急照明的作用，造成安全隐患。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省流通市场消防应急照明灯产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	消防应急照明灯具	展元照明	KH-ZFZD-E3W-608	2021/11/23	三亚安能消防水暖设备商行	蓬江区科泓照明电器厂
2	消防应急照明灯具	/	M-ZFZD-E5W3002	2022/03/01	海口美兰祺安劳保用品经营部	广东敏华电器有限公司
3	消防应急照明灯具	仁泰电器	RT-ZFZD-E3W-526 A	2021/09	海口银河利消防器材有限公司	中山市仁泰照明电器有限公司
4	消防应急照明灯具	桂安	PA-ZFZD-E2W-DT1	2021/11/08	海口银河利消防器材有限公司	广东平安消防实业有限公司
5	消防应急照明灯具	/	YG-ZFZD-E5W-170 3	2021/10/16	海口龙华良发达消防器材商行	江门市艺光科技开发有限公司
6	消防应急标志灯具	/	YG-BLZD-1LROE   5W-1630A	2021/06/04	海口龙华良发达消防器材商行	江门市艺光科技开发有限公司
7	消防应急照明灯具	/	AX-ZFZD-E3WB	2022/05	乐东抱由东杰五金店	佛山市安迅照明科技有限公司
8	消防应急标志灯具	/	L-BLZD-1LROE15W DAH	2021/08/02	乐东抱由和兴五交化商行	江门劳士国际电气有限公司
9	消防应急照明灯具	/	L-ZFZD-E5W1242	2021/10/20	乐东抱由和兴五交化商行	江门劳士国际电气有限公司
10	消防应急照明灯具	/	KD-ZFZD-E3WC2	2022/04	海南闽消消防设备有限公司	佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司
11	消防应急标志灯具	仁泰电器	RT-BLZD-2LREI1W -228	2022/03	海南中新联合进出口贸易有限公司	中山市仁泰照明电器有限公司

12	消防应急照明灯具	冠安照明	GA-ZFZD-E3W-201	2021/12	海南翔顺意贸易有限公司	中山市冠安照明科技有限公司
13	消防应急标志灯具	冠安照明	GA-BLZD-1LROE12W-16	2020/03/20	海南翔顺意贸易有限公司	中山市冠安照明科技有限公司
14	消防应急标志灯具	/	M-BLZD-2LROE15W CBG	2021/04/15	东方东海文杰消防器材总汇	广东敏华电器有限公司
15	消防应急照明灯具	/	SM-ZFZD-E3W-ADY DC24V/DC36V	2021/12/	东方东海文杰消防器材总汇	广东赛玛照明科技有限公司
16	消防应急标识灯具	DONJU 东君	DJ-BLZD-I 1LROE3W-01T-S 3W DC36V	2021/05	海口龙华锐泰消防交通设备贸易部	广东东君照明有限公司
17	消防应急标识灯具	雷特思	MJ-BLZD-1LROE I 3W AC220V 50Hz	2020/11	海口龙华锐泰消防交通设备贸易部	江门市明劲照明电器有限公司
18	消防应急标志灯具	/	YS-BLZD-I 1LRE3W-1 50Hz AC220V	2021/08	海口龙华宏凯五金消防建材商行	佛山市顺德区韵圣电器有限公司

2022年海南省流通市场消防应急照明灯产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	消防应急照明灯具	云川	LB-ZFZD-E5W-S2	2022/03	万宁万城亿闽消防器材经营部	中山联邦消防设备科技有限公司	转换电压性能
2	消防应急标志灯具	众安	AS-BLZD-I 1LROE2W	2022年II/22030001	海南明华贸易有限公司	中山市艾索伦照明科技有限公司	转换电压性能
3	消防应急标志灯具	/	AC200V 50Hz SM-BLZD-1LROE 3W	2022/03	海口龙华江郎消防设备商行	广东赛玛照明科技有限公司	转换电压性能