

附件4

2022年消防产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	受检单位	标称生产单位	标称生产单位所在地址	产品名称	规格型号	生产日期/批号	主要不合格项目	承检机构	备注
1	消防产品	鄂尔多斯市河赫消防器材有限责任公司	泰州市龙威消防器材有限公司 江苏省泰州市	江苏省泰州市	有衬里消防水带	8-65-25	2022-01-03	1、内径 2、衬里（或外覆层）之间的附着强度	山东三方联检检测技术有限公司	
2	消防产品	内蒙古凯达消防器材销售有限公司	郑州市汜水黄河消防器材有限公司 荥阳汜水	荥阳汜水	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC 4型	2021/12/1	1、灭火剂充装总量误差	山东三方联检检测技术有限公司	
3	消防产品	鄂托克前旗欣瑞消防器材销售有限责任公司	扬州双牛消防装备有限公司 江苏省高邮市三垛镇工业集中区	江苏省高邮市三垛镇工业集中区	有衬里消防水带	8-65-25	2021/11/11	1、衬里（或外覆层）之间的附着强度	山东三方联检检测技术有限公司	
4	消防产品	东胜区铁驼消防阀门管件经销部	高邮腾达消防科技有限公司	/	有衬里消防水带	8-65-25	2021/11/11	1、内径	山东三方联检检测技术有限公司	
5	消防产品	鄂尔多斯市东胜区岳平消防器材有限责任公司	山东梁王消防科技有限公司 山东省费县梁邱镇裴家庄108号老粮库	山东省费县梁邱镇裴家庄108号老粮库	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC 2	Oct-21	1、灭火剂充装总量误差 2、20℃温度喷射性能	山东三方联检检测技术有限公司	
6	消防产品	东胜区全智沟槽水暖批发部	百安消防科技有限公司	/	有衬里消防水带	8-65-25	Jul-19	1、内径	山东三方联检检测技术有限公司	