

附件2

2022年电器及电线电缆产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	受检单位	标称生产单位	标称生产单位所在地址	产品名称	规格型号	生产日期/批号	主要不合格项目	承检机构	备注
1	电线电缆	鄂托克前旗令超发德力西五金机电行	天津市金川电线电缆厂	天津市北辰区青山镇	电线聚氯乙烯绝缘护套	2×1.5mm ² ZR-RVV 额定电压450/750V	2021.06.15	导体电阻(20℃)、老化前绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度变化率、老化前护套抗张强度、老化后护套抗张强度、老化后护套断裂伸长率变化率	山东腾翔产品质量检测有限公司	标称生产企业否认生产
2	电线电缆	伊金霍洛旗勋雁灶具五金电料店	深圳泰力线材有限公司	深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2023号广深三层306室1325	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVV 2×1.5mm ²	2022.02.22	导体电阻(20℃)	山东腾翔产品质量检测有限公司	
3	电线电缆	伊金霍洛旗金和有建材店	北京昆仑山海线缆有限公司	北京市昌平区回龙观镇回龙观大街9号院	聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV 4mm ²	2021.05.15	导体电阻(20℃)	山东腾翔产品质量检测有限公司	
4	电线电缆	杭锦旗锡尼津缆电线电缆电器店	天津浩泽线缆科技有限公司	天津市河东区常州道5号楼之间1排11号	电线	护套线 2×2.5mm ²	2021.11	导体电阻(20℃)、老化前护套抗张强度、老化后护套抗张强度	山东腾翔产品质量检测有限公司	
5	电线电缆	准格尔旗汪兰天津电线电缆批发部	内蒙古伯特利线缆制造有限公司	内蒙古呼和浩特市红山口新区	聚氯乙烯电线	60227IEC01(BV) 规格: 2.5mm ² 电压450/750V	2021.11.08	导体电阻(20℃)	山东腾翔产品质量检测有限公司	标称生产企业否认生产
6	电线电缆	内蒙古冀源矿山机电设备有限公司	巨锋线缆有限公司	宁邱工业园9号	聚氯乙烯绝缘电线	BV 1.5	2022.03.28	导体电阻(20℃)	山东腾翔产品质量检测有限公司	
7	电线电缆	东胜区智峰五金电料工具批发中心	天津缆仁智造线缆科技有限公司	天津市河北区靖江路义江道36号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVS 2×2.5mm ²	2021.10	导体电阻(20℃)、老化前绝缘抗张强度、老化后绝缘抗张强度	山东腾翔产品质量检测有限公司	