



消费品召回计划

生产者名称	山东鼎弘消防器材有限公司
产品名称	手提式干粉灭火器
品牌	鲁桥牌
涉及数量	50 个
型号/规格	MFZ/ABC4
生产起止日期	2023 年 3 月 1 日
生产批号/批次	2023 年 3 月 1 日
产品描述及外观 图片	



存在的缺陷	20℃温度喷射性能达到不到规定要求(喷射剩余率偏大)
可能导致的后果	可能会导致灭火时间过长, 灭火效果不佳等情况。
避免损害发生的应急处置方式	发布召回公告, 立即召回上述存在缺陷的手提式干粉灭火器。
具体召回措施	免费为消费者退换货。
召回负责机构	长治市诺安消防器材有限公司办公室
召回联系方式	0355-6031110
召回进度安排	2024年4月7日开始协助生产者实施召回, 预计2024年6月7日前完成缺陷消费品召回工作。
其他需要报告的内容	无
其他信息	<p>相关用户可以登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站 (www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn、http://scjgj.shanxi.gov.cn), 关注微信公众号 (SAMRDPAC、gh_626138d03997) 了解相关信息, 反映缺陷线索。或拨打热线电话: 010-59799616, 了解更多信息。</p>

关于召回山东鼎弘消防器材有限公司生产的鲁桥牌手提式干粉灭火器的公告

山西省市场监督管理局：

2024年3月21日，山东省市场监督管理局门户网站（http://amr.shandong.gov.cn/art/2024/3/21/art_76511_10309589.html）发布了关于山东鼎弘消防器材有限公司

召回手提式干粉灭火器的召回信息，载明“山东鼎弘消防器材有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动向山东省市场监督管理局报告了召回计划，将自即日起，召回2023年1月1日至2023年5月1日期间制造的鲁桥牌MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，涉及数量为200具。该公司本次召回范围内的手提式干粉灭火器，由于20℃温度喷射性能项目不符合GB/4351.1-2005、GB4066-2017标准的要求，可能会导致灭火时间过长，灭火效果不佳等情况，存在安全隐患。

上述缺陷消费品我公司曾于2023年2月通过总公司从该公司购进了50个，均已在长治市潞州区销售完毕，目前无库存。



为消除缺陷，有效预防伤害，切实保护广大消费者人身财产安全，积极履行经营者产品质量安全责任，我公司将在经营场所发布召回公告，协助生产者在销售范围内召回上述存在缺陷的手提式干粉灭火器。

长治市诺安消防器材有限公司

2024年4月7日

