

关于注销计量器具型式批准证书的自我声明

浙江省市场监督管理局：

本公司于 2022 年 5 月 12 日取得了三相组合互感器(型号：JLSZV-10 系列) 计量器具型式批准证书，因公司业务调整，不再生产、销售三相组合互感器(型号：JLSZV-10 系列)，现特申请注销计量器具型式批准证书（证书编号：2022E489-33）。

特此申请！

浙江中仪电力科技有限公司

2022 年 7 月 12 日





中华人民共和国 计量器具型式批准证书

浙江中仪电力科技有限公司 _____：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2022E489-33

批准人：

李文

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

名称	型号	规格	准确度等级
三相组合互感器	JLSZV-10系列	设备最高电压：12kV 额定一次电压：10kV 额定二次电压：100V 额定一次电流：（10-600）A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：电压单元 2 个， 电流单元 2 个	电压单元 0.2 级 电流单元 0.2S 级

以下空白

发证日期：

二〇二二年五月十一日

发证机关（盖章）：

